

Tehnično poročilo

01 Načrt Arhitekture

Splošno

Objekt je bil zgrajen 1981. Med leti 2007 in 2017 je bil večkrat prenovljen. Stavba ima klet, pritličje in 7 nadstropij. V pritličju in nadzemnih etažah so apartmaji za študente. Kapaciteta je 256 postelj. V domu so še skupni prostori za druženje študentov (TV soba), interna pralnica za perilo, fitnes, prostori za hišnika, prostor za čistila, prostori za strojne naprave in zaklonišče. Tlorisna zasnova je stolpastega tipa. Stavba ima centralni vhod. Do etaž se dostopa preko osrednjega stopnišča na katerega se priključujejo hodniki za dostop do apartmajev. V stavbi je dvigalo. Za izboljšanje varnosti pred požarom je predvidena vgradnja avtomatskega javljanja požara (AJP).

Možnost fazne izvedbe

Načrtuje se zasnova, ki glede na razpoložljiva sredstva omogoča izvedbo v treh različnih obsegih - fazah.

1. Najmanjši obseg (1. faza) predvideva vgradnjo požarne centrale s priključitvijo na nadzorni center, ročne javljalnike požara in naprav za zvočni in svetlobni alarm.
2. Povečani obseg (2. faza) predvideva vgradnjo senzorjev na hodnikih, kuhinjah, v skupnih in v tehničnih prostorih.
3. Maksimalni obseg (3. faza) predvideva še vgradnjo senzorjev v sobah za študente in preostalih prostorih doma.

Namestitev sistema

Sistem bo izveden v skladu s Presojo požarne varnosti in po načrtu elektrotehnike.

Požarna centrala je predvidena v prostoru dežurnega receptorja. Ročni javljalniki požara in naprave za alarmiranje so predvideni ob izhodih iz objekta in na evakuacijskih poteh. Avtomatski javljalniki požara so predvideni glede na obseg (fazo) izvedbe na komunikacijah, kuhinjah, tehničnih prostorih in v sobah.

Predvidena je nadometna namestitev naprav in ožičenja. Prehode za napeljave med prostori ali etažami se izvede z vrtanjem. Poškodovane dele ometov in opleskov se zidarsko in pleskarsko popravi. Mikrolokacije naprav in napeljav se uskladi na objektu.

Sestavni del načrta arhitekture za namestitev sistema AJP so grafični prikazi, ki so prikazani v načrtu:

- 3 – Načrt s področja elektrotehnike in v
- elaboratu Presoja požarne varnosti.

